

## Zertifikat

---

Für die Wärmeversorgung aus dem Fernwärmenetz der

### **Stadtwerke Gießen AG**

wurde basierend auf der Jahresenergiebilanz des Jahre 2008 und den

Betriebsdaten der in das Fernwärmenetz der Stadtwerke Gießen

einspeisenden Wärmeerzeugungsanlagen gemäß den

Rechenvorschriften der DIN 4701-10 und der DIN V 18599-100:2009-10

ein Primärenergiefaktor von

$$\mathbf{f_{PE} = 0,58}$$

ermittelt.

Stolberg, den 28. November 2009



---

(Prof. Dr.-Ing. Fritz Richarts)